

Egenprovning - Funktion

Beställare

Härjegårdar Fastighet AB

Projekt

Hamra 16:103

Projektsvarig

Mikael Forselius

Utförande datum

2016 10 30

Projektnummer

TFA 11

Ritningsnummer

Utförd av

Tommy Moberg

Kontrollgrupp

Fäbovägen

Littra	Kontrollpunkter	Funktion Godkänd	Avvikelser	Kontrolldatum	Signatur
1	Kontroll filter		Byte filter	2016 10 30	TM
2	Kontroll luftmängder		Injustering luftmängder	2016 10 30	TM
3	Smuts		Rengjort ventaggregat	2016 10 30	TM
4	VVX		Byte VVX rep	2106 10 30	TM
5	VVX		Byte VVX motor	2106 10 30	TM

Egenprovning - Funktion

Beställare

Projekt

Härjegårdar Fastighet AB

Hamra 16:103

Projektansvarig

Utförande datum

Projektnummer

Ritningsnummer

Mikael Forselius

2016 10 30

TFA 12

Utförd av

Kontrollgrupp

Tommy Moberg

Fäbovägen

Littra	Kontrollpunkter	Funktion Godkänd	Avvikelser	Kontrolldatum	Signatur
1	Kontroll filter		Byte filter	2016 10 30	TM
2	Kontroll luftmängder		Injustering luftmängder	2016 10 30	TM
3	Smuts		Rengjort ventaggregat	2016 10 30	TM
4	VVX		Byte VVX rep	2106 10 30	TM
5	VVX		Byte VVX motor	2106 10 30	TM

Egenprovning - Funktion

Beställare

Projekt

Härjegårdar Fastighet AB

Hamra 16:103

Projektansvarig

Utförande datum

Projektnummer

Ritningsnummer

Mikael Forselius

2016 10 30

TFA 13

Utförd av

Kontrollgrupp

Tommy Moberg

Fäbovägen

Littra	Kontrollpunkter	Funktion Godkänd	Avvikelser	Kontrolldatum	Signatur
1	Kontroll filter		Byte filter	2016 10 30	TM
2	Kontroll luftmängder		Injustering luftmängder	2016 10 30	TM
3	Smuts		Rengjort ventaggregat	2016 10 30	TM
4	VVX		Byte VVX rep	2106 10 30	TM
5	VVX		Byte VVX motor	2106 10 30	TM

Egenprovning - Funktion

Beställare

Härjegårdar Fastighet AB

Projekt

Hamra 16:103

Projektsvarig

Mikael Forselius

Utförande datum

2016 10 30

Projektnummer

TFA 14

Ritningsnummer

Utförd av

Tommy Moberg

Kontrollgrupp

Fäbovägen

Littra	Kontrollpunkter	Funktion Godkänd	Avvikelser	Kontrolldatum	Signatur
1	Kontroll filter		Byte filter	2016 10 31	TM
2	Kontroll luftmängder		Injustering luftmängder	2016 10 31	TM
3	Smuts		Rengjort ventaggregat	2016 10 31	TM
4	VVX		Byte VVX rep	2106 10 31	TM
5				2106 10 31	TM

Egenprovning - Funktion

Beställare

Projekt

Härjegårdar Fastighet AB

Hamra 16:103

Projektansvarig

Utförande datum

Projektnummer

Ritningsnummer

Mikael Forselius

2016 10 30

TFA 21

Utförd av

Kontrollgrupp

Tommy Moberg

Fäbovägen

Littra	Kontrollpunkter	Funktion Godkänd	Avvikelser	Kontrolldatum	Signatur
1	Kontroll filter		Byte filter	2016 10 31	TM
2	Kontroll luftmängder		Injustering luftmängder	2016 10 31	TM
3	Smuts		Rengjort ventaggregat	2016 10 31	TM
4	VVX		Byte VVX rep	2106 10 31	TM
5	VVX		Byte VVX motor	2106 10 31	TM

Egenprovning - Funktion

Beställare

Projekt

Härjegårdar Fastighet AB

Hamra 16:103

Projektsvarig

Utförande datum

Projektnummer

Ritningsnummer

Mikael Forselius

2016 10 30

TFA 22

Utförd av

Kontrollgrupp

Tommy Moberg

Fäbovägen

Littra	Kontrollpunkter	Funktion Godkänd	Avvikelser	Kontrolldatum	Signatur
1	Kontroll filter		Byte filter	2016 10 31	TM
2	Kontroll luftmängder		Injustering luftmängder	2016 10 31	TM
3	Smuts		Rengjort ventaggregat	2016 10 31	TM
4	VVX		Byte VVX rep	2106 10 31	TM
5				2106 10 31	TM

Egenprovning - Funktion

Beställare

Härjegårdar Fastighet AB

Projekt

Hamra 16:103

Projektsvarig

Utförande datum

Projektnummer

Ritningsnummer

Mikael Forselius

2016 10 30

TFA 24

Utförd av

Tommy Moberg

Kontrollgrupp

Fäbovägen

Littra	Kontrollpunkter	Funktion Godkänd	Åvikelser	Kontrolldatum	Signatur
1	Kontroll filter		Byte filter	2016 10 31	TM
2	Kontroll luftmängder		Injustering luftmängder	2016 10 31	TM
3	Smuts		Rengjort ventaggregat	2016 10 31	TM
4	VVX		Byte VVX rep	2106 10 31	TM
5	VVX		Byte VVX motor	2106 10 31	TM

Egenprovning - Funktion

Beställare

Projekt

Härjegårdar Fastighet AB	Hamra 16:103
--------------------------	--------------

Projektansvarig

Utförande datum

Projektnummer

Ritningsnummer

Mikael Forselius

2016 10 30

TFA 31

Utförd av

Kontrollgrupp

Tommy Moberg	Fäbovägen
--------------	-----------

Littra	Kontrollpunkter	Funktion Godkänd	Avvikelser	Kontrolldatum	Signatur
1	Kontroll filter		Byte filter	2016 10 31	TM
2	Kontroll luftmängder		Injustering luftmängder	2016 10 31	TM
3	Smuts		Rengjort ventaggregat	2016 10 31	TM
4	VVX		Byte VVX rep	2106 10 31	TM
5	Fläkt		Byte fläktmotor	2106 10 31	TM

