



Utfärdare

**Härjedalssotarn AB**Glissjöberg 502  
842 94 Sveg  
0684-12000

Adressat

Moen Magdalena

Gamla Vägen 5  
846 98 Tännaldalen**Fastighet**

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Funäsdalen 16:31	Moen Magdalena	Moen Magdalena
Fastighetsadress	Gamla Vägen 5	Gamla Vägen 5
Gamla Vägen 5	846 98 Tännaldalen	846 98 Tännaldalen
Kontrolldatum		
2023-12-07		

**Objekt****Värmeanläggning**

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Braskamin - Sekundär	Braskamin	Bottenvåning	Kök
Bränsleslag			
Ved			

**Rök-/avgaskanal**

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Metall	NVI 3000	SSK

**Statusbesiktning för ibruktagande**

Statusbesiktning av braskamin med tillhörande rökkanal/skorsten efter byte av skorsten.

Anläggningen är provad avseende täthet, eldstadens samt skorstenens avstånd till brännbara byggnadsdelar. Och temperaturförhållanden.

Rökkanalens täthet/Provning har utförts med godkänd metod.

Besiktning av uppstigningsanordningar. Takstege och glidskydd monterat. Uppfyller kraven enligt Boverkets byggregler BBR 8:2 skydd mot fall.

Besiktningssman: Kim Andersson

**Utfall**

Utan anmärkning

Besiktningssman

**Dick Tjärnlund**