Härjedalssotarn AB

Glissjöberg 502
842 94 Sveg

Besiktningsprotokoll

Datum
2020-03-26

Diarienummer
3765.81-145816

Utfärdare
Härjedalssotarn AB

Glissjöberg 502
842 94 Sveg
0684-12000

Adressat
Rosell & Klack AB
Hans Rosell
Handelsvägen 19
973 45 Luleå

Fastighet

Fastighetsbeteckning	Ägare	Brukare/Innehavare
Funäsdalen 24:36	Rosell & Klack AB Hans Rosell Handelsvägen 19 973 45 Luleå	Rosell & Klack AB Hans Rosell Handelsvägen 19 973 45 Luleå
Fastighetsadress Vallarstigen 10		
Kontrolldatum 2020-03-26		

Objekt

Värmeanläggning

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Braskamin - Sekundär	CN 8	Bottenvåning	Allrum
Bränsleslag Ved			

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Modulskorsten	HD-SS	SSK

Nybyggnad

Besiktning av nyinstallerad braskamin med tillhörande rökkanal/skorsten.

Installationen utförd enligt installationsbeskrivning samt uppfyller kraven enligt Boverkets byggregler BBR kapitel 5 och 6:743.

Anläggningen är provad avseende täthet, eldstadens samt skorstenens avstånd till brännbara byggnadsdelar.

Rökkanalens täthet/Provning har utförts med godkänd metod.

Besiktning av uppstigningsanordningar. Takstege och glidskydd monterat. Uppfyller kraven enligt Boverkets byggregler BBR 8:2 skydd mot fall.

Besiktning av imkanal från kök ej aktuellt. Kolfilterfläkt monteras.

Utfall

Utan anmärkning

Besiktningsman
Dick Tjärnlund