



Utfärdare

Härjedalssotarn ABGlissjöberg 502
842 94 Sveg
070-2149845

Adressat

Scholin Martin

Trappåsvägen 10
84097 Bruksvallarna**Fastighet**

Fastighetsbeteckning Ljusnedal 1:99	Ägare Scholin Martin	Brukare/Innehavare Scholin Martin
Fastighetsadress Trappåsvägen 1	Trappåsvägen 10 84097 Bruksvallarna	Trappåsvägen 10 84097 Bruksvallarna
Kontrolldatum 2019-03-07		

Objekt**Värmeanläggning**

Objekttyp	Fabrikat/modell	Våning	Utrymme
Braskamin - Sekundär	Contura C 35 Låg	Bottenvåning	Allrum
Bränsleslag Ved			

Rök-/avgaskanal

Typ	Fabrikat/modell	Benämning
Modulskorsten	Premodul	SSK

Nyinstallation

Besiktning av nyinstallerad braskamin med tillhörande röckanal/skorsten.

Installationen utförd enligt installationsbeskrivning samt uppfyller kraven enligt Boverkets byggregler BBR kapitel 5 och 6:743.

Anläggningen är provad avseende täthet, eldstadens samt skorstenens avstånd till brännbara byggnadsdelar.

Röckanalens täthet/Provning har utförts med godkänd metod.

Besiktning av uppstigningsanordningar. Takstege och glidskydd monterat. Uppfyller kraven enligt Boverkets byggregler BBR 8:2 skydd mot fall.

Besiktningssman Robin Lind

Utfall

Utan anmärkning

Besiktningssman

Dick Tjärnlund