

Efterkontroll

Anticimex Krypgrundsavfuktning

Kundens uppgifter

Fastighetsbeteckning: Funäsdalen 32:146	Uppdragsgivare: Tomas Holmström
Fastighetsadress: Fjällarvsvägen 2	Epost: tomasholmstrom@outlook.com
Postnummer: 840 95	Ort: Funäsdalen

Anticimex uppgifter

Servicedatum: 2025-10-27	Protokollnummer: 68542935	E-post: kundservice@anticimex.se
Tekniker: Tord Fridén	Kontor: Sundsvall	Telefon: 075 245 10 00

Krypgrund

Krypgrund

Installationsdatum	20241113
Injusteringsdatum	20251027
Uppmätt fuktkvot % i grund	12%
Övrig information	
Utförda åtgärder utöver service	

Krypgrundsavfuktare

Serienummer: 24300TT2061	Placering: Krypgrund	Drifttid mätare 1968 tim
Inställning spjäll, torrluft: A	Inställning spjäll, våtluft 1	Inställning hygrostat: 65 +/-4%
Snurrar rotorn? Ja	Kontroll av våtluft, är den varm? Ja	Filterbyte utfört Ja
Dräningshål i luftslang? Ja	Fungerar kontrollenheten? Ja	Finns det skador i grunden? Nej

Med vänliga hälsningar
Anticimex